

Vrads Vandværk A.M.B.A.
Søndervang 21, Vrads
8654 Bryrup
Att.: Peter Martiny

Rapportnr.: AR-15-CA-00282908-01
Batchnr.: EUDKVE-00282908
Kunde nr.: CA0004297
Modt. dato: 06.03.2015

Analyserapport

Prøvested: Vrads Vandværk A.M.B.A - Vandværket - V20000800 / 4749000800
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 06.03.2015 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ
Analyseperiode: 06.03.2015 - 10.03.2015

Prøvemærke: Afgang værk

Lab prøvenr:	80225079	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80222321				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	59	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4		CFU/ml		50	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1		CFU/ml		5	ISO 6222:2002	

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	7.6	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:

Silkeborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Søvej 1, 8600 Silkeborg
Vrads Vandværk A.M.B.A., Brian Andersen, Snabegårdvej 3, 8654 Bryrup
Vrads Vandværk A.M.B.A., Einar Bernth, Søndervang 21, Vrads, 8654 Bryrup

10.03.2015



Martin Hartlev Pedersen
Kunderådgiver

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Teckenforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.